

# Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)

## Anwendung

Die Einzelraumregler T7600 regeln Heizen und Kühlen durch Klimaanlage in gewerblichen und Wohngebäuden. Typische Anwendungen umfassen 2- oder 4-Rohr Ventilator-konvektoranlagen, zweistufige Heizungsanlagen, wasserführende Wärmepumpen oder eine Kombination aus Equipment für Heizen und Kühlen.

Je nach Modell kann die Ventilsteuerung zweistufig (Ein/Aus) oder stetig sein, in Kombination mit einem 3-stufigem Ventilator oder einem Ventilator mit EC-Motor und Cut-Off-Abschaltung.

Der eingebaute NTC-Temperaturfühler bietet eine genaue Komfortregelung für den belegten Raum. Der interne Fühler wird automatisch deaktiviert, wenn ein Kabelfühler für die Temperaturerfassung angeschlossen ist. In einer 2-Rohr-Anwendung kann der gleiche Eingang und der gleiche Kabelfühler verwendet werden, um eine Sommer/Winter-Umschaltung zu erkennen.

Die Modelle arbeiten autark, sie können aber auch über Modbus RTU mit einem Gebäudemanagementsystem (z. B. *Metasys*® von Johnson Controls) kommunizieren.



T7600

## Merkmale

- Über ein einfaches Menü werden die Parameter des Einzelraumreglers mithilfe der Tasten eingestellt
- Modelle für 2- oder 4-Rohr-Ventilator-konvektoranlagen für Heizen und/oder Kühlen
- 2 Eingänge können für einen Belegungskontakt, Auto-Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen, Taupunktwarnung oder Anschluss eines Fernfühlers genutzt werden
- Modelle kommunizieren über Modbus RTU
- Montageplatte ermöglicht die Installation ohne Öffnen des Reglers, Abdeckung schützt bei Inbetriebnahme und Renovierung
- Display zeigt aktuellen Arbeitsmodus, Ventilator-drehzahl, Innentemperatur, Temperatursollwert
- Tastensperre ist möglich, um einen Missbrauch zu vermeiden

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	5 VA
<b>Ausgänge für Ventilatorsteuerung</b>	<p><b>T7603-T000-9JF0:</b> ---</p> <p><b>T7601-TF20-9JS0:</b> EC-Motor, AO=0 bis 10 V, konfigurierbar mit Cut-Off-Relais</p> <p><b>Alle anderen:</b> 3 Relaisausgänge (einpole Schließer) für Ventilator mit 3 Drehzahlen (Hoch, Mittel, Niedrig) 240 V AC, 2,2 A Widerstandslast, Einschaltstrom 3,6 A, cos φ 0,98</p>
<b>Ausgänge für Ventilsteuerung</b>	<p><b>T7603-T000-9JF0:</b> 1 Relaisausgang (einpole Schließer) 240 V AC, 2,2 A Widerstandslast, Einschaltstrom 3,6 A, cos φ 0,98</p> <p><b>T7600-TF20-9JS0:</b> 2 Relaisausgänge (einpole Schließer) 240 V AC, 2,2 A Widerstandslast, Einschaltstrom 3,6 A, cos φ 0,98</p> <p><b>T7601-TF20-9JS0:</b> 2 Relaisausgänge (einpole Schließer) 240 V AC, 2,2 A Widerstandslast, Einschaltstrom 3,6 A, cos φ 0,98</p> <p><b>T7600-TF21-9JS0:</b> 2 x AO, 0 bis 10 V (100 kΩ)</p> <p><b>T7600-TB21-9JA0:</b> 1 x AO, 0 bis 10 V (100 kΩ)</p>
<b>Eingang 1</b>	<p><b>T7603-T000-9JF0:</b> Nur Fernfühler</p> <p><b>Alle anderen:</b> Fühler NTC 10k Typ II konfigurierbar als Fernfühler oder Auto-Umschaltung bei 2-Rohr-Anwendung</p>
<b>Eingang 2</b>	<b>Alle Typen:</b> Konfigurierbarer BI für: Belegungskontakt, Sollwert-Reduktion, Taupunktalarm, Abschaltung, Filteralarm
<b>Eingang 3</b>	<b>Nur T7600-TB21-9JA0:</b> AI, Rückmeldung Ventilatormotor

## Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)

### Technische Daten (Fortsetzung)

<b>Sollwertbereich Messbereich</b>	Standard-Sollwertbereich: +5 bis +35 °C, in Schritten von 0,5 °C Obere und untere Grenze konfigurierbar zwischen 0 und +40 °C
<b>Kommunikation Modbus RTU</b>	Baudrate: 4800, 9600, Adresse 1 bis 64, max 64 pro Bus
<b>Genauigkeit</b>	±1 °C, Display-Auflösung: 0,5 °C
<b>Anschluss</b>	Schraubklemmen, bis 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Betriebsbedingungen</b>	0 bis +40 °C, 10 bis 90 % r.F., n. kondensierend
<b>Lagerbedingungen</b>	-10 bis +60 °C, 10 bis 90 % r.F., n. kondensierend
<b>Material (Gehäuse)</b>	Polycarbonat
<b>Montage</b>	Wand (Unterputzdose)
<b>Gewicht</b>	0,3 kg
<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	T7600: 88 x 88 x 46,2 mm
<b>Schutzart</b>	IP20 (DIN EN 60529)
<b>Richtlinien</b>	EMV-Richtlinie 2014/30/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

### Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Bezeichnung	Bestellzeichen	€ o. MwSt.
<b>Einzelraumregler T7600 mit Modbus RTU Kommunikation, Betriebsspannung 230 V AC, 5 VA</b>		
2-Rohr-Anwendung EIN/AUS Eingang für Fernfühler Konfigurierbarer Eingang für Belegung, Sollwertreduzierung oder Abschaltung Relaisausgang 1 x einpoliger Schließer 240 V AC bei 2,2 A	T7603-T000-9JF0	141,-
2- oder 4-Rohr-Anwendung, EIN/AUS mit 3-Stufen-Ventilator Eingang für Fernfühler oder Sommer/Winter-Umschaltung Konfigurierbarer Eingang für Belegung, Sollwertreduzierung, Taupunktalarm, Abschaltung oder Filteralarm Relaisausgänge 3 x einpolige Schließer 240 V AC bei 2,2 A	T7600-TF20-9JS0	158,-
2- oder 4-Rohr-Anwendung, EIN/AUS mit stetigem Ventilator (EC-Motor), Ventilatorabschaltung (Cut-Off) Eingang für Fernfühler oder Sommer/Winter-Umschaltung Konfigurierbarer Eingang für Belegung, Sollwertreduzierung, Taupunktalarm, Abschaltung oder Filteralarm Eine der Anwendungen unterstützt eine 2-Rohr-Anwendung mit EC-Motor. Relaisausgänge 2 x einpolige Schließer 240 V AC bei 2,2 A	T7601-TF20-9JS0	172,-
2- oder 4-Rohr-Anwendung, stetig mit 3-Stufen-Ventilator Eingang für Fernfühler oder Sommer/Winter-Umschaltung Konfigurierbarer Eingang für Belegung, Sollwertreduzierung, Taupunktalarm, Abschaltung oder Filteralarm Relaisausgänge 3 x einpolige Schließer 240 V AC bei 2,2 A	T7600-TF21-9JS0	172,-
2-Rohr-Anwendung, stetig mit Ventilatorantriebsrückmeldung und 3-Stufen-Ventilator Eingang für Fernfühler oder Sommer/Winter-Umschaltung Konfigurierbarer Eingang für Belegung, Sollwertreduzierung, Taupunktalarm, Abschaltung oder Filteralarm Relaisausgänge 3 x einpolige Schließer 240 V AC bei 2,2 A	T7600-TB21-9JA0	165,-
<b>Zubehör, bitte separat bestellen</b>		
Fernfühler für T7600 (1,5 m Kabel, Fühlerelement NTC 10k, Messbereich: -40 bis 100 °C)	TS-6340K-F00	25,-

## Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)





Abbildung 1:  
Abmessungen (mm) T7600



Beiliegendes Montagezubehör: Montageplatte, kleine Schraube und Kunststoffkappe zum Schutz der Frontplatte bei der Montage oder Renovierung.

Die Montageplatte (1) erlaubt das Befestigen des Geräts auf der Wand, ohne dass es geöffnet werden muss.

Abbildung 2:  
Montage T7600






Abbildung 3:  
Montageort T7600

## Einzelraumregler T7600, Anschlussdiagramme T7601-TF20-9JSO Heizen und Kühlen mit stetigem Ventilator (EC-Motor)




ECM FAN Ventilator, EC-Motor  
F-ON Ventilator Cut-Off-Relais  
GND Masse  
FAN Ventilator  
OCC Belegungskontakt  
L Spannung  
N Masse

Abbildung 4:  
2-Rohr Ein/Aus mit EC-Motor  
(Parameter 03 = 00)




ECM FAN Ventilator, EC-Motor  
F-ON Ventilator Cut-Off-Relais  
GND Masse  
FAN Ventilator  
OCC Belegungskontakt  
L Spannung  
N Masse  
HEAT Heizen  
COOL Kühlen

Abbildung 5:  
4-Rohr Ein/Aus mit EC-Motor  
(Parameter 03 = 01)



ECM FAN Ventilator, EC-Motor  
F-ON Ventilator Cut-Off-Relais  
GND Masse  
FAN Ventilator  
OCC Belegungskontakt  
L Spannung  
N Masse


Abbildung 6:  
2-Rohr 3 Leiter Ein/Aus mit EC-Motor  
(Parameter 03 = 02)



ECM FAN Ventilator, EC-Motor  
F-ON Ventilator Cut-Off-Relais  
GND Masse  
FAN Ventilator  
OCC Belegungskontakt  
TiO2ESP Elektrostatischer Filter  
L Spannung  
N Masse


Abbildung 7:  
2-Rohr Ein/Aus mit entfernten  
elektrostatischen Filter TiO2/ESP  
(Parameter 03 = 03)

## Einzelraumregler T7600, Anschlussdiagramme T7601-TF20-9JS0 Heizen und Kühlen mit stetigem Ventilator (EC-Motor)




ECM FAN Ventilator, EC-Motor  
F-ON Ventilator Cut-Off-Relais  
GND Masse  
FAN Ventilator  
OCC Belegungskontakt  
FLOOR HEAT Fußbodenheizung  
COOL HEAT Kühlen, Heizen  
L Spannung  
N Masse

Abbildung 8:  
2-Rohr Ein/Aus mit Fußbodenheizung  
(Parameter 03 = 04)



ECM FAN Ventilator, EC-Motor  
F-ON Ventilator Cut-Off-Relais  
GND Masse  
FAN Ventilator  
OCC Belegungskontakt  
RV Umschaltventil  
CMP Verdichter  
L Spannung  
N Masse

Abbildung 9:  
Wärmepumpe mit Wasser  
(Parameter 03 = 05)



ECM FAN Ventilator, EC-Motor  
TR  
F-ON Ventilator Cut-Off-Relais  
GND Masse  
FAN Ventilator  
OCC Belegungskontakt  
L Spannung  
N Masse

Abbildung 10:  
2-Rohr stetig mit EC-Motor  
(Parameter 03 = 06)

## Einzelraumregler T7600, Anschlussdiagramme T7600-TF21-9JS0 Ein/Aus Heizen und Kühlen mit 3-stufigem Ventilator




Abbildung 11:  
2-Rohr mit stetigem 3-stufigem Ventilator  
(Parameter 03 = 00)




Abbildung 12:  
4-Rohr mit stetigem 3-stufigem Ventilator  
(Parameter 03 = 01)




Abbildung 13:  
2-Rohr Ein/Aus mit 3-stufigem Ventilator  
(Parameter P03 = 00)




Abbildung 14:  
4-Rohr Ein/Aus mit 3-stufigem Ventilator  
(Parameter 03 = 01)

## Einzelraumregler T7600, Anschlussdiagramme T7600-TF20-9JS0 Heizen und Kühlen (Ventil, Filter, Fußbodenheizung, Wärmetauscher)




Abbildung 15:  
2-Rohr Ein/Aus mit 3-Leiter Ventil  
(Parameter 03 = 02)




Abbildung 16:  
2-Rohr Ein/Aus mit elektrostatischem Filter TiO2/ESP  
(Parameter 03 = 03)




Abbildung 17:  
2-Rohr Ein/Aus mit Fußbodenheizung  
(Parameter 03 = 04)





Abbildung 18:  
Wärmepumpe mit Wasser  
(Parameter 03 = 05)

- Die 2-Rohr-Konfigurationen können die Sommer/Winter-Umschaltung (Auto-Changeover) automatisch erkennen, wenn am Zulaufrohr der Kabelsensor NTC 10k JC Type II aus der Serie TS-6300 verwendet wird.
- Die Konfiguration für die Fußbodenheizung ist eine 2-stufige Heizung. In der ersten Stufe wird das Bodenventil aktiviert. Die zweite Stufe wird aktiviert, wenn die Temperaturdifferenz (Sollwert-Temp) größer ist als der Wert der Zwischenstufe, der in der Konfiguration festgelegt wurde. In der zweiten Stufe öffnet sich das zweite Ventil und der Ventilator startet. Mit dieser Konfiguration arbeitet der Einzelraumregler im Sommer als 2-Rohr Kühlregister, mit einem 3-stufigem Ventilator und das Ventil für die Fußbodenheizung wird dann nicht aktiviert.


## Einzelraumregler T7600, Anschlussdiagramme T7603-T000-9JF0



GND Masse  
OCC Belegungskontakt  
HEAT Heizen  
L Spannung  
N Masse

Abbildung 19:  
Einstufiges Heizen  
(nicht konfigurierbar)


## T7600-TB21-9JA0



GND Masse  
FEEDBACK Rückmeldung  
OCC Belegungskontakt  
TR  
FAN Ventilator  
HI Hohe Drehzahl  
MED Mittlere Drehzahl  
LOW Niedrige Drehzahl  
L Spannung  
N Masse

Abbildung 20:  
2-Rohr stetig mit PICV  
(nicht konfigurierbar)

## Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)



(\*) ... Abhängig von der Konfiguration des Einzelraumreglers

### Taste M (Modus) (17)

Bei einer 2-Rohr-Anwendung kann mit dieser Taste zwischen Heizen, Kühlen und Nur Ventilation gewechselt werden. Bei einer 4-Rohr-Anwendung kann zwischen den Betriebsarten Heizen, Kühlen und AUTO gewechselt werden.

### Taste Ein/Aus (18)

Mit der Ein/Aus-Taste kann der T8x00 ausgeschaltet und die Spannungsversorgung für den Ventilator und das Ventil unterbrochen werden.

### Funktion Timer On/Off (12), (16)

Die Funktion Timer On/Off ermöglicht dem Benutzer, eine Verzögerung für das Ausschalten des Raumreglers zu aktivieren. Eine Verzögerungszeit von bis zu 24 Stunden in Schritten von 30 Minuten ist möglich. Ebenso kann eine Einschaltverzögerung für das Raumbediengerät definiert werden.

### Filterbetrieb TiO2/ESP (5), (16)

Der elektrostatische Filter (TiO2/ESP) kann mit der Taste (16) ein-/ausgeschaltet werden. Oder der Filterbetrieb wurde so festgelegt, dass er parallel mit dem Ventilator-Konvektor arbeitet. In dieser Konfiguration muss dann einer der Relais für den Betrieb der Filtereinheit genutzt werden.

### Tastensperre

Die Tasten können durch die Tastensperre deaktiviert werden, um einen Missbrauch in öffentlichen Räumen zu vermeiden.

Folgende Tastensperren sind möglich: Alle Schaltflächen, Alle Schaltflächen bis auf Ventilator und Sollwert, Nur Ein-/Ausschalten und die Uhrzeitfunktionen sperren.

Wenn eine Tastensperre aktiv ist, kann durch Drücken der Ventilator-Taste für 5 Sekunden eine temporäre Entsperrung erfolgen.

### Codes der Alarmzustände (erscheint anstelle der Temperaturanzeige)

E1 ... Warnung: Interner Fühler kurzgeschlossen. Ventil und Ventilator werden abgeschaltet.

E2 ... Warnung: Interner Fühler ist geöffnet. Ventil und Ventilator werden abgeschaltet.


HI ... Warnung: Hohe Temperatur. Raumtemperatur > 55 °C.

LO ... Warnung: Niedrige Temperatur. Raumtemperatur < 0 °C.

E3 ... Fernfühler kurzgeschlossen. Aktiv nur mit 2-Rohr-Anwendung und Auto-Umschaltung.

E4 ... Fernfühler ist unterbrochen. Aktiv nur mit 2-Rohr-Anwendung und Auto-Umschaltung.

E5 ... Warnung: Taupunkt-Risiko. Ventil und Ventilator werden jetzt abgeschaltet.

 . Blinkt, wenn es einen Modbus RTU Kommunikationsfehler gibt.




 ... Blinkt, wenn der Filteralarm aktiv ist. Ist sichtbar, wenn Filter TiO2/ESP aktiv ist.

Abbildung 21:  
Display des Einzelraumreglers T7600

## Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)

### Konfiguration der Parameter

Drücken Sie, wenn der Einzelraumregler eingeschaltet ist, die Tasten  und  für 5 Sekunden, um in die Parameterliste zu gelangen. Drücken Sie die Taste **M**, um durch die Liste zu blättern und drücken Sie  und , um einen Parameterwert zu ändern.

Beim Modell T7603-T000-9JF0 müssen Sie nur  drücken, um in die Parameterliste zu gelangen und , um durch die Liste zu blättern.

Code	T7600 -TF21 -9JS0	T7601 -TF20 -9JS0	T7600 -TF20 -9JS0	T7603 -T000 -9JF0	T7600 -TB21 -9JA0	Parameter	Standard	Funktion
01	■	■	■	■	■	Untere Grenze für Sollwert	5 °C	Einstellbereich: 0...+38 °C
02	■	■	■	■	■	Obere Grenze für Sollwert	35 °C	Einstellbereich: +2...+40 °C
03	■	■	■	--	--	Anwendung	00	<b>T7601-TF20-9JS0 mit EC-Motor</b> 00: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb 01: 4-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb 02: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb, 3-Leiter-Anschluss 03: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb mit Relais für TiO2/ESP-Luftfilter 04: 2-Rohr-Ventil mit 2-Punkt-Antrieb, für Fußbodenheizung 05: Wärmepumpe Wasserzufuhr 06: 2-Rohr, Ventil mit stetigem Antrieb <b>T7600-TF21-9JS0 Stetige Regelung, Ventilator mit 3 Drehzahlstufen</b> 00: 2-Rohr, Ventil mit stetigem Antrieb 01: 4-Rohr, Ventil mit stetigem Antrieb <b>T7600-TF20-9JS0 2-Punkt-Regelung, Ventilator mit 3 Drehzahlstufen</b> 00: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb 01: 4-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb 02: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb, 3-Leiter-Anschluss 03: 2-Rohr, Ventil mit 2-Punkt-Antrieb mit Relais für TiO2/ESP-Luftfilter 04: 2-Rohr-Ventil mit 2-Punkt-Antrieb, für Fußbodenheizung 05: Wärmepumpe Wasserzufuhr
04	■	■	■	--	■	Sollwert Kühlen wenn Nicht Belegt	26 °C	Einstellbereich: +22...+32 °C
05	■	■	■	■	■	Sollwert Heizen wenn Nicht Belegt	18 °C	Einstellbereich: +10...+21 °C
06	■	■	■	■	■	Frostschutz	00	00: Ein 01: Aus
07	■	■	■	■	■	Sollwert Frostschutz	5 °C	Einstellbereich: 0 bis +20 °C
08	■	■	■	--	■	Ventilatormodus, Sollwert der Raumtemperatur ist erreicht	00	00: Aus 01: Niedrig
09	■	■	■	--	■	Ventilatormodus wenn Nicht Belegt	00	00: Niedrig 01: Ventilatordrehzahl einstellen
10	--	■	--	--	--	EC-Motor Mindestspannung	3 V	Mindestspannung, darunter ist der Ventilatorausgang 0 %, Bereich: 0...10 V Einstellbereich ist 0,5 V für jeden Schritt.
11	--	■	--	--	--	EC-Motor Maximalspannung	10 V	Maximalspannung, darüber ist der Ventilatorausgang 100 %, Bereich: 0...10 V. Einstellbereich ist 0,5 V für jeden Schritt.
12	--	■	--	--	--	EC-Motor Abschaltrelais (F-ON)	00	00: Deaktiviert 01: Aktiviert
13	■	■	■	■	■	Neustart nach Netzausfall	00	00: Letzten Zustand halten 01: Ein 02: Aus

Fortsetzung...

## Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)

### Konfiguration der Parameter (Fortsetzung)

Code	T7600 -TF21 -9JS0	T7601 -TF20 -9JS0	T7600 -TF20 -9JS0	T7603 -T000 -9JF0	T7600 -TB21 -9JA0	Parameter	Standard	Funktion
14	■	■	■	■	■	Tastensperre	00	00: Keine Sperre 01: Alle Tasten 02: Alle Tasten außer Ventilatorzahl und Temperatureinstellung 03: Nur Taten Ein/Aus und Timer 04: Alle Tasten außer Ein/Aus
15	■	■	■	■	■	Standardanzeige	00	00: Raumtemperatur anzeigen 01: Nur Sollwert anzeigen
16	■	■	■	--	■	Automatische Abschaltung	00	00: Deaktivieren 01: Aktivieren (bei 2-Rohr-Anwendung wird ein NTC 10 k-Fühler an der Wasserleitung benötigt)
17	■	■	■	■	■	Funktion Binäreingang OCC	00	00: Sollwert reduzieren, wenn Kontakt geschlossen ist (Nicht Belegt) 01: Sollwert reduzieren, wenn Kontakt geöffnet ist (Nicht Belegt) 02: Taupunktalarm, wenn Kontakt geschlossen ist 03: Taupunktalarm, wenn Kontakt geöffnet ist 04: Ventilator abschalten und Ventil schließen, wenn Kontakt geschlossen ist 05: Filteralarm, wenn Kontakt geschlossen ist 06: Filteralarm, wenn Kontakt geöffnet ist
18	■	■	■	■	■	Einheiten	00	00: Grad Celsius, 01: Grad Fahrenheit
19	■	■	■	■	■	Temperatur-Offset	0	Einstellbereich: -5...+5 °C
20	■	■	■	--	■	Ventilatorzahl (ECM im AUTO-Modus nicht anwendbar)	00	00: 3 Drehzahlen 01: 2 Drehzahlen (MED und LOW verdrahten) 02: 1 Drehzahl (LOW verdrahten) 03: Kein Ventilator
21	■	■	■	■	■	Sprache	00	00: Chinesisch 01: Deutsch
22	■	■	■	--	■	Betriebsart	00	00: Kühlen/Heizen/Lüftung 01: Nur Kühlen 02: Nur Heizen
23	■	■	■	■	■	Hintergrundbeleuchtung	30	Beleuchtung ausschalten nach 5...60 s
25	■	■	■	■	■	Fernfühler	00	00: China Market NTC 10k 01: JC Typ II NTC 10k
26	■	■	■	■	■	Modbus Adresse	1	1 bis 64
27	■	■	■	■	■	Baudrate	00	00: 9600, 01: 4800
28	■	■	--	--	■	Erfassungszeit	10	Einstellbereich: 1...99 s
29	■	■	■	■	■	Totband	1	Einstellbereich: 0...+10 °C
30	■	■	--	--	■	KP	10	Einstellbereich: 1...99
31	■	■	--	--	■	KI	01	Einstellbereich: 0...99
32	--	■	■	--	--	TiO2/ESP-Filter Betrieb	00	00: Separater Betrieb (Timer-Knopf kurz drücken) 01: Paralleler Betrieb mit Ventilator
33	--	■	■	--	--	Stufenabweichung	3	Einstellbereich: 0...+10 °C
34	--	■	■	--	--	Heizstufen	00	00: 2 Stufen 01: 1 Stufe

## Einzelraumregler T7600 (Modbus RTU)

### Modbus RTU

Alle Einzelraumregler verfügen über Modbus RTU-Kommunikation, mit der Informationen in ein übergeordnetes Gebäudeautomationssystem für weitere Energieeinsparungsstrategien übertragen werden können. Auf einem Bus können bis zu 64 Einzelraumregler adressiert werden.

Das übergeordnete System kann folgende Zustände auslesen, bzw. Befehle senden:

- Einzelraumregler ein-/ausschalten,
  - Raumtemperatur auslesen,
  - Sollwert der Raumtemperatur verändern,
  - Ventilator Drehzahl bestimmen,
  - Zustand Belegt oder Nicht Belegt mit entsprechender Sollwertreduktion einstellen,
  - Tastatur sperren
- oder
- die Anwendung verändern.